



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010303204863

委托人名称、地址

欧姆龙自动化(中国)有限公司
中国(上海)自由贸易试验区爱都路253号4号楼第4层B1-1部位 200131

生产者(制造商)名称、地址

欧姆龙株式会社
日本京都市下京区盐小路通堀川东入

生产企业名称、地址

欧姆龙(上海)有限公司
上海市浦东新区金桥出口加工区金吉路789号

产品名称和系列、规格、型号

时间继电器

H3CR-A(型号解释详见附件); U_i :250V;继电器输出: I_{th} =5A(除H3CR-A-38, H3CR-A-43, H3CR-A-33外);H3CR-A-38, H3CR-A-43: I_{th} =3A;H3CR-A-33: I_{th} =4A;AC-15: U_c =AC250V, I_c 3A;AC-13: U_c =AC250V, I_c =5A;DC-13: U_c =DC30V, I_c 0.5A;晶体管输出: I_{th} =100mA;DC-13: U_c =DC30V, I_c =100mA;IP40(面板表面部)

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2016年06月13日 有效期至: 2020年04月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2006年10月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1450005



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2006010303204863

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

OMRON Industrial Automation (CHINA) Co., Ltd.
B1-1, 4/F, Building 4, No.253 Aidu Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade
Zone, 200131, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa Shimogyo-Ku, Kyoto, Japan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

OMRON (Shanghai) Co., Ltd.
No.789 Jinji Road, Jinqiao Export Processing District, Pudong New Area,
Shanghai 201206, P.R.China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Time-delay Relay

H3CR-A: Ui:250V;Relay Output:Ith=5A(Except for H3CR-A-38, H3CR-A-43, H3CR-A-33); H3CR-A-38, H3CR-A-43:Ith=3A;H3CR-A-33:Ith=4A;AC-15:Uc=AC250V, Ic=3A;AC-13:Uc=AC250V, Ie=5A;DC-13:Ie DC30V, Ie 0.5A;Transistor Output:Ith=100mA;DC-13:Uc=DC30V, Ic=100mA;IP40(Panel surface section)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5 2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Jun.13, 2016 Date of expiry: Apr.13, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Oct.11, 2006

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejtiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1450005



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2006010303204863

纸号: 1450005

型号的解释:

H3CR-A 系列

基本型号 — □ □ □ - □ - □ - □

↑	↑	↑	↑	↑	↑
①	②	③	④	⑤	⑥ ⑦

序号	分类	记号	记号的含义
①	基本型号	H3CR	时间继电器
②	机种	A	代表机种(标准型)
③	构成	无	11 针插座(多极模式)
		8	8 针插座(A,B2,E,J 模式)
④	输出规格	无	继电器输出(限时 2C)
		S	晶体管输出(开路集电器)
		E	继电器输出(限时 1C+瞬时 1C)
⑤	输入规格	无	无电压输入
		P	电压输入
⑥	改造品分类	无	非改造品
		数字或字母	面向特定客户改造的特殊品, 外观, 内部结构与标准品完全相同。
⑦	客户代码	无	非改造品
		数字或字母	客户代码

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

